

оснащено местной системой вентиляции. Имеется мобильная установка (вытяжная установка стружкоотсос PROMA OP-750). Имеющийся шланг и пылеуловитель от данной установки не покрывает всю рабочую площадь, являющуюся источником выделения пыли или вредных химических веществ, таким образом, требования п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 не выполняются.

2. При обследовании установлены следующие нарушения отделки:

- 2 этаж, санузел мальчики, нарушение отделки внутреннего оконного откоса;
- в кабинете технологии мальчики (49, 50) нарушение отделки пола (часть окраски пола отсутствует);

вышеуказанные нарушения, не соответствуют п.2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

628456, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Пионерная, д. 1.

1. При обследовании помещения спортивного зала, установлено, что светодиодные светильники не имеют защитную конструкцию, что не соответствует п.2.8.6. СП 2.4.3648-20.

2. Окна помещений, учебных кабинетов, не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, в том числе в кабинете, где используются ЭСО, что не соответствует п.2.4.13., п.3.5.5. СП 2.4.3648-20.

3. Оборудование мастерской мальчиков и кабинета технологии девочек, являющееся источником выделения пыли, тепла и влаги, химических веществ, не оснащено местной системой вентиляции, что не соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

5. При обследовании установлены следующие нарушения отделки:

- Кабинет 5 - нарушение отделки стен, потолка, в виде нарушения целостности покрытия, трещины;
- спортивный зал, нарушение отделки стены (трещины);

вышеуказанные нарушения, не соответствуют п.2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в срок до 01.12.2025 года устранить выявленные нарушения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное


учреждение средняя общеобразовательная школа № 44, ИНН 8602002793, ОГРН 1028600614800 юридический адрес: 628406, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Сургут, Пролетарский пр-кт, д. 5/1 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1, тел. 360-003 (доб.8000) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 09.01.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



Погорелова В.С.
(инициалы и фамилия)


С предписанием

ознакомлен(а)

«03»

02

2025 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
